



COMUNE DI ZUNGRI

(Provincia di Vibo Valentia)

Tel. (0963) 664015 - Fax 664454 - C.A.P. 89867 - Cod. Fisc.: 00327070793

Prot. N° 961 del 27/05/2011

Quesito N° 2

Risposta:

A chiarimento di quanto può apparire una discrepanza, si precisa che gli edifici o gruppi di edifici serviti dalla rete di teleriscaldamento avranno una sottostazione, che verrà dotata di Bollitore per ACS e generatore di calore a gas quale ulteriore scorta in caso di mancato funzionamento della centrale a pellet. Nello schema funzionale della tavola IT 01 viene indicato il principio impiantistico non la soluzione progettuale che farà parte del progetto esecutivo.

Quesito N° 3

Sui fabbricati interessati al collegamento alla rete di teleriscaldamento, non è stato eseguito il censimento energetico.

Il Ministero dello Sviluppo Economico (finanziatore del progetto), su richiesta dell'Amm. Comunale di Zungri, ha accettato la definizione progettuale dei carichi termici facendo riferimento ai consumi storici di Gas Metano, rapportando il PCI di quest'ultimo con quello del pellet. Il tutto come evidenziato nel format del MiSE (all B) e nella relazione alla tavola "fabbisogno energetico". Nella relazione tecnica, (allegata al bando di gara), si parla di una riserva di 65 mc di pellet.

Quesito N° 4

Il bando di gara alla tabella "determinazione dei criteri e sottocriteri..." dedica un alto purteggio alle caratteristiche degli interventi. Nello specifico, la sub Categoria A1 richiede alle Imprese partecipanti: "gli elementi di miglioramento delle caratteristiche funzionali dell'impianto nonché opzioni aggiuntive rispetto al progetto finanziato dal Mise" Sarà elemento di valutazione delle Imprese partecipanti, una soluzione progettuale ritenuta più idonea della nuova sala caldaie.

VISTO
UFF. TECNICO COMUNALE
(Geom. Giacomo Cichello)

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI VIBO VALENTIA

Ufficio..... SUB

Prot. N. 391h

del 27 MAG. 2011



DOMANDE

Quesito n° 2:

Si richiede chiarimenti tecnico progettuali in merito alla discordanza tra quanto riportato nel computo metrico alla voce 07 e quanto riportato nello schema funzionale (TAVOLA IT01) numero e localizzazione delle sottocentrali;

Quesito n° 3:

Nel progetto fornito dalla sv. Mancano i calcoli del fabbisogno energetico ex legge 10/91, dai quali si evince la potenza termica indicata in progetto. Tale potenza, in fase di calcolo esecutivo, potrebbe risultare eccessiva andando ad inefficiare lo scopo del progetto oggetto della gara, nonché la normativa sul risparmio energetico, inoltre in base alla potenzialità termica richiesta risulta da un primo calcolo un'enorme volumetria di stoccaggio del combustibile pari a circa 1000 mc. Viste le dimensioni d'ingombro, si richiede l'indicazione del sito ove ubicarlo;

Quesito n° 4:

Tenuto conto della normativa tecnica vigente in materia, i locali indicati come nuova centrale termica non risultano idonei dal punto di vista dimensionale, considerando gli ingombri e gli spazi pertinenti necessari alle nuove caldaie da installare, si richiede chiarimento in merito;